










Заземляющие клеммы

| Пружинное соединение | ZSLN 2,5/2A/15 | ZSLN 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/2A | ZSLN 2,5/3A |
|---|---|--|---|---|
|  <p>Изолированный корпус PA 6.6 V0 Установка на рейку TS 15 / TS 35</p> |  |  |  |  |
| <p>Схема соединения</p>     | Заземляющая клемма 2 конт. | Заземляющая клемма 3 конт. | Заземляющая клемма 2 конт. | Заземляющая клемма 3 конт. |
| Тип содинния | Пружинное | Пружинное | Пружинное | Пружинное |
| Размеры (Д x Ш x В) | | | | |
| TS 15 мм | 40 x 5,1 x 34 | 52,5 x 5,1 x 34 | | |
| TS 15 (Высота с держателем для маркировки) ММ | | 52,5 x 5,1 x 44 | | |
| TS 35 x 7,5 мм | | | 43,5 x 5,1 x 36,5 | 55 x 5,1 x 36,5 |
| TS 35 x 7,5 (Высота с держателем для маркировки) ММ | | | | 55 x 5,1 x 46,5 |
| Тип | | | | |
| Тип | ZSLN 2,5/2A/15 | ZSLN 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/2A | ZSLN 2,5/3A |
| Код заказа/упак. | 3586.2/100 | 3601.2/100 | 3584.2/100 | 3602.2/100 |
| Тип | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Требования к электрическим характеристикам | IEC UL CSA | IEC UL CSA | IEC UL CSA | IEC UL CSA |
| Напряжение V | | | | |
| Ток А | | | | |
| Площадь сечения кабеля мм²/ AWG | 2,5 20-12 | 2,5 20-12 | 2,5 20-12 | 2,5 20-12 |
| Номинальное импульсное перенапряжение kV / Степень загрязнения | 8 3 | 8 3 | 8 3 | 8 3 |
| Тестовый наконечник EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94 | A3 V0 | A3 V0 | A3 V0 | A3 V0 |
| ГОСТы и стандарты | на стр. 302 | на стр. 302 | на стр. 302 | на стр. 302 |
| Соединение | | | | |
| Одножильный / Многожильный мм² | 0,5-4 - | 0,5-4 - | 0,5-4 - | 0,5-4 - |
| Гибкий (с ADH по DIN 46 228/1) мм² | 0,5-4 0,5-2,5 | 0,5-4 0,5-2,5 | 0,5-4 0,5-2,5 | 0,5-4 0,5-2,5 |
| Площадь сечения мм² | 0,08-4 | 0,08-4 | 0,08-4 | 0,08-4 |
| Длина неизолированной части кабеля мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Особенности | | | | |
| Кол. каналов для перемычек | | | | |
| Отверстия для тестера | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Принадлежности | | | | |
| Боковая крышка ZAP | ZAP-SR | ZAP-SR 3A/15 | ZAP-SR | ZAP-SR 3A/35 |
| Код заказа/упак. зеленый | 3757.1/50 | 3794.1/50 | 3757.1/50 | 3795.1/50 |
| Изолированная перемычка FQI 2 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 3 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 4 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 5 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 6 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 7 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 8 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 9 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Изолированная перемычка FQI 10 конт. | | | | |
| Код заказа/упак. | | | | |
| Специальная метал. отвертка BWMA | BWMA 1 | BWMA 1 | BWMA 1 | BWMA 1 |
| Код заказа/упак. | 3808.0/1 | 3808.0/1 | 3808.0/1 | 3808.0/1 |

| Другие принадлежности | Стр. 58 | Стр. 58 | Стр. 58 | Стр. 58 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах! | | | | |